

Zpráva o revizi TNS

Druh revize: **PROVOZNÍ**

Provedené dle vyhlášky č. 18/1979 § 7 a ve smyslu vyhl. č. 551/1990 a ČSN 690012 čl. 91 písm. a) dne: 27.04.2006

Název TNS: Tlaková nádoba DUKLA CZ		Číslo revizní zprávy
		01/2006
Výrobní číslo : 111 544	Evidenční číslo : 01	Rok výroby : 1964
Umístění nádoby : Vodárna v prostoru lomu majitele Cementárny Hranice		
Provozovatel: Zahrádkářská kolonie ŽERNAVÁ č. 10, Přerov		
Max. prac. přetlak v bar : 10	Objem v L : 600	
Max. prov. teplota v °C : -10/110	Pracovní látka : vzduch - voda	

Stav nádoby, změny, zjištěné závady, navržená opatření :

Nádoba neporušená, bez deformací, s čitelným továrním štítkem. Nádoba není provozovaná jako tlaková ve smyslu vyhl.č. 18/1979 Sb. a následných předpisů, protože není zapojen kompresor na tlakový vzduch. Tento je nutné sehnat a namontovat a zapojit do tlakového celku na manostat tlaku vzduchu v závislosti na spínacím tlaku vody čerpadla. Čerpadlo daleko více spíná a tím se opotřebovává. Nádobu je nutné sehnat novou, nebo dobrou použitou, protože tato už dlouho nevydrží. Opět i po opravě pokračuje povrchová koroze. Do materiálu nelze nahlédnout, ale podle roku výroby se jedná o šrot.

Bezpečnostní výstroj :

Pojistný ventil typ II 68.62 347, Js 15, Jt 16/I, těleso 2418, sedlo ON/ON, rozsah 7 bar. Byl přezkoušen nadzvednutím kuželky. Manometr byl nulován dle ČSN 690012.

Kvalifikace obsluhy :

Obsluha je proškolená z předpisů TNS, opakuje se 1x / 3 roky.

Provozní dokumentace : Je veden provozní deník. Deník je nutné vrátit do vodárny, byl předán výboru na minulé schůzi zahrádkářů v dubnu 2005. DOPLNIT ZÁPISY!!!

Odstranění dřívějších závad : nebyly stanoveny

Termíny odstranění závad : -

VYJÁDŘENÍ O DALŠÍM PROVOZU TNS : (Není provozováno ve smyslu vyhrazených tlakových zařízení.)

NÁDOBA JE – NENÍ SCHOPNA BEZPEČNÉHO A SPOLEHLIVÉHO PROVOZU.
(Pořízena fotodokumentace nádoby a vodárny, která je součástí této revizní zprávy.)

V : Přerově dne : 27.04.2006

Ing. František RAK
revizní technik TNS



POPIS FOTODOKUMENTACE VODÁRNY

Příloha revizní zprávy TNS

- 1/ Celkový pohled na nádobu vodárny
- 2/ Přívod vody do vodárny
- 3/ Manostat tlaku vody a manometr se zkušebním třicestným kohoutem
- 4/ Tovární štítek nádoby
- 5/ Pojistný ventil nádoby
- 6/ Odkalení
- 7/ Elektrorozvaděč, ovládání a elektroměr
- 8/ Vstupní ocelové dveře do vodárny, mělo by být označeno nějakým bezpečnostním značením, jako je Zákaz vstupu atd. a to i na vstupní brance plotu. Dále by tam mělo být označení VODÁRNA.

