

ZPRÁVA O REVIZI TNS

Druh revize: PROVOZNÍ

Provedené dle NV č.192/2022 Sb. § 13 a dle ČSN 690012;2024 čl. 6.7.

Zahájení revize: 13.05.2026

Ukončení revize: 13.05.2026

Název TNS: CE 1085		Číslo revizní zprávy
Vodárna DRUKOV – Typ VSO 10, kategorie nádoby - IV		13052026/1PR
Výr.č.: 20928	Evidenční číslo: 01	Rok výroby: 2020
Umístění nádoby: Vodárna v prostoru lomu majitele Cementárny Hranice		
Provozovatel: Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č.10 Přerov - Žernová, IČ: 70997811		
Výrobce: DRUKOV BRNO, Cejl 18		
Poslední revize: 29.3.2021		Zkušební tlak: 15 bar
Max. prac. přetlak v bar	10	
Objem v L	1000	
Max. prov. teplota v °C	0/ +100	
Pracovní látka	vzduch/voda	

Stav nádoby, změny, zjištěné závady, navržená opatření:

Provedena provozní revize za provozu nádoby dle ČSN 690012;2024.

TNS vodárny je neporušená, s čitelným továrním štítkem a opatřena ochranným nátěrem modré barvy. Nádobu je napojena na soustavu užitkové vody ze studny přes přírubu. Na přívodním potrubí osazen ventil DN32 se stoupacím vřetenem. Na nádobě osazen bezpečnostní manostat tlaku, který je elektricky spojen s ponorným čerpadlem umístěným ve studni. Výstupní potrubí vedeno do země a následně rozvedeno do zahrádkářské kolonie. Jedná se o neprůleznou nádobu. Nádobu osazena manometrem na 3 cestném zkušebním kohoutu, pojistným ventilem s odfukem svedeným k zemi a odkalovacím kohoutem KK DN20.

- stavební a tlaková zkouška provedena dne: 9.10.2020 Bezpečnostní a tlaková výstroj je osazena na nádobě dle ČSN 690010.

Bezpečnostní a tlaková výstroj:

- Pojistný ventil KOVINA DN25 na nádobě 10 bar, 200kW
- Manometr přezkoušen, je funkční. Manometr osazen na 3cestném kohoutu 0-16 bar WIKA ø 100, 1,6% tř. př., v.č. 2933951

Kvalifikace obsluhy: Obsluha se musí proškolit z předpisů TNS, dále se pak opakuje 1x / 3 roky.

Provozní dokumentace: Pasport TNS + návod k obsluze

Odstranění dřívějších závad: - nestanoveny

Zjištěné závady: bez závad

Termíny odstranění závad: -----

VYJÁDRĚNÍ O DALŠÍM PROVOZU TNS:

NÁDOBA JE – NENÍ SCHOPNA BEZPEČNÉHO A SPOLEHLIVÉHO PROVOZU.

Za provozovatele převzal:



Platnost provozní revize je do 31.05.2027

Vystaveno dne: 02.07.2026

Ing. Milan RAK
revizní technik TNS